

जोननि

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक:- अग्नि/13/JFS/दक्षिण/2022-23/150

दिनांक :- 27/5/22

प्रिंसिपल

माउण्ट कार्मेल स्कूल

डिगाडी कल्लां, जोधपुर।

विषय:- अंशकालीन अग्निशमन अभिशंषा पत्र हेतू अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर में स्थापित अग्निशमन यंत्र उपकरण निरीक्षण बाबत।

प्रसंग:- आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विद्यालय भवन/परिसर का अग्निशमन की हेतू फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किए गए है जो कार्यशील अवस्था में है। किन्तु विद्यालय भवन में होजरील, हाइड्रेंट लाइन मय फायर पम्प स्थापित नहीं किए गए है। अतः उक्त अपूर्ण अग्निशमन व्यवस्थाए छ माह की अवधि के भीतर स्थापित किए जाकर कार्यशील अवस्था में रखे जावे व इनका प्रमाण विभाग को प्रस्तुत करना होगा। कार्य पूर्ण होने की अवधि तक व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की पालना सुनिश्चित किए जाने पर यह अंश:कालीन(प्रोविजनल) अभिशंषा पत्र जारी किया जाता है जो कि जारी होने कि तिथि से छ माह की अवधि तक मान्य रहेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जोधपुर(उत्तर-दक्षिण)

जय विजय चौहान  
अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम जोधपुर